

**さいたま市監査委員告示39号**

地方自治法第199条第14項の規定により、令和2年9月8日付けさいたま市監査委員告示第34号で公表した工事監査の結果に基づき、さいたま市長から措置を講じた旨の報告があったので、別添のとおり告示する。

令和2年12月8日

さいたま市監査委員	大 矢 幸 子
同	工 藤 道 弘
同	伊 藤 仕
同	松 下 壮 一

## 指摘事項等措置報告書

建設局

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>[工事]            南部建設事務所            道路安全対策課            ・中尾陸橋耐震補強及び            補修工事その3</p> <p>安全管理について、携帯用グラインダーを用いた切断作業を行っているが、研削といしの覆いを外し危険な作業を行っていることから、「労働安全衛生規則」に基づき、発注者から注意喚起を促す等、適正な施工監理を行うべきである。</p> <p>安全管理について、薬液注入工による作業が高さ2m以上の開口部端で墜落のおそれがあることから、「労働安全衛生規則」に基づき、発注者から堅固な囲い等の設置を指示する等、適正な施工監理を行うべきである。</p>	<p>今後につきましては、「労働安全衛生規則」に基づき、適切な切断作業を行うため、監督職員に対する周知及び受注者に対する指導を徹底し、安全確保に努めます。</p> <p>今後につきましては、「労働安全衛生規則」に基づき、適切な墜落防止対策を行うため、監督職員に対する周知及び受注者に対する指導を徹底し、安全確保に努めます。</p>

## 指摘事項等措置報告書

建設局

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>[工事]            南部建設事務所            河川整備課            ・油面川排水機場本体築造工事</p> <p>安全管理について、上層階の打継用差筋上部に安全対策用の保護キャップ等が取り付けられておらず危険であることから、発注者から指示を行い、適正に対策を行うべきである。</p> <p>安全管理について、吸水槽水路部の円形穴周囲に落下防止安全柵をカラーコーン等で行っており、墜落のおそれがあることから、「労働安全衛生規則」に基づき、発注者から堅固な囲い等の設置を指示する等、適正な施工監理を行うべきである。</p> <p>安全管理について、単管足場を設置しているが、幅木等の設置が確認できず、墜落のおそれがあることから、「労働安全衛生規則」に基づき、発注者から幅木等の設置を指示する等、適正な施工監理を行うべきである。</p>	<p>受注者に対しては、指摘があったことを今後繰り返すことの無いよう指導した。また、発注者としては、未然防止の観点から、受注者への指導を徹底することとし、課内会議、係会議、OJTなどの場で報告し情報共有を実施した。</p> <p>受注者に対しては、指摘があったことを今後繰り返すことの無いよう指導した。また、発注者としては、未然防止の観点から、受注者への指導を徹底することとし、課内会議、係会議、OJTなどの場で報告し情報共有を実施した。</p> <p>受注者に対しては、指摘があったことを今後繰り返すことの無いよう指導した。また、発注者としては、未然防止の観点から、受注者への指導を徹底することとし、課内会議、係会議、OJTなどの場で報告し情報共有を実施した。</p>

# 指摘事項等措置報告書

建設局

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>[工事] 南部建設事務所 河川整備課 ・ F F - 7 排水路整備工事 (南河 R 1)</p> <p>設計図書について、排水路に発注者が鉄ピンとトラロープによる簡易な柵を設置しているが、十分な転落防止柵ではなく、通行車両及び歩行者等に危険を及ぼすおそれがあることから、適正な設計を行うべきである。</p>	<p>今後につきましては、設計積算に反映させるよう現場状況を詳細に調査するとともに、関係法令に遵守し、適正な設計を行います。また、当該内容について課内会議・係会議・O J Tなどの場で報告し、情報共有を図りました。</p>

# 指摘事項等措置報告書

建設局

指 摘 事 項 等	措 置 状 況
<p>[施設修繕] 南部建設事務所 河川整備課 ・田島ポンプ外水位計修繕（南河R1）</p> <p>監督員の指定について、契約後に行う通知が見受けられないことから、「さいたま市施設修繕請負契約基準約款」により、適正に通知するべきである。</p>	<p>今後につきましては、「さいたま市施設修繕請負契約基準約款」を遵守し、適正に監督員を置き、受注者に通知します。また、発注者としては、当該内容について課内会議・係会議・OJTなどの場で報告し、情報共有を図りました。</p>