

自主チェック表

No.	チェック項目	チェック内容
1	開設場所	<input type="checkbox"/> 消火栓、防火水槽等の消防水利使用の妨げになる場所に設置していないか？ <input type="checkbox"/> 消防車の進入路付近や周囲の建物からの避難に支障のある場所に設置していないか？ <input type="checkbox"/> 屋台・テント等は、強風等で倒壊や飛散等しないように固定されているか？
2	自主防火管理 (消火の準備)	<input type="checkbox"/> 消火器を準備しているか？ <input type="checkbox"/> 消火器の正しい取扱い方法を確認しているか？ <input type="checkbox"/> 119番の通報担当者、避難誘導の担当者を決めているか？
3	火気器具等	<input type="checkbox"/> 火気器具等は安定した不燃性の床、台などの上での使用としているか？ <input type="checkbox"/> 火気器具等の近くには、燃えやすいものを置いていないか？ <input type="checkbox"/> 火気器具等の周囲は、常に整理、清掃されているか？
4	LP ガス	<input type="checkbox"/> ボンベは、平らな直射日光の当たらない風通しの良い場所に鎖等で固定し、火気器具等から離れて設置されているか？ <input type="checkbox"/> ゴムホースはLP ガス専用のものを使用しているか？ <input type="checkbox"/> ゴムホースにはひび割れや焦げ等による劣化がないか？ <input type="checkbox"/> 火気器具等とゴムホースの接続は確実に行われ、ホースバンドで固定しているか？
5	カセットコンロ	<input type="checkbox"/> カセットコンロを使用する場合は、取扱い・注意事項を守り、正しく使用しているか？
6	まき、炭等	<input type="checkbox"/> まき、炭等を使用するときは、みだりにその場を離れず、残火や取り灰などの後始末を確実に準備をしているか？
7	電気器具	<input type="checkbox"/> たこ足配線はせず、許容電流を超えていないか？ <input type="checkbox"/> 水が掛かるおそれのある電気器具、コンセントは防水性能があるものを使用しているか？ <input type="checkbox"/> コンセントや配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしているか？
8	発電機 (可搬式等)	<input type="checkbox"/> 発電機の正しい使用・取扱い方法が周知されているか？ <input type="checkbox"/> 観客等が容易に近づけないような場所に設置しているか？ <input type="checkbox"/> 途中で給油しなくてもいいような量の燃料を入れてあるか？ 万が一、給油が必要になってしまった場合は次のことが徹底されているか？ <input type="checkbox"/> 暗い場所や観客等のいる付近、火気器具等の近くでは給油をしない。 <input type="checkbox"/> 給油はエンジンを停止してから行う。 <input type="checkbox"/> 容器を直接地面に置くなどして、静電気を除去してから給油を行う。
9	危険物容器 (ガソリン等)	<input type="checkbox"/> 保管する容器は、消防法令に適合した金属容器を使用しているか？ <input type="checkbox"/> 容器のキャップを確実に締め、取扱説明書に沿った使用をしているか？ <input type="checkbox"/> 直射日光の当たらない風通しの良い場所で、発電機及び観客等から安全な距離を保っているか？ <input type="checkbox"/> 容器のキャップを開ける前には、安全な場所で圧力調整弁から圧力抜きを行うことが徹底されているか？
10	暖房器具	<input type="checkbox"/> 暖房器具は、燃えやすいものから十分離して使用しているか？ <input type="checkbox"/> 使用中はその場を離れない。 <input type="checkbox"/> 給油は火を消してから行う。
11	放火防止対策等	<input type="checkbox"/> 2日間以上にわたり開設する場合にはLP ガスボンベその他の燃料、発電機は露店終了後に持ち帰る等、放火防止に努めているか？ <input type="checkbox"/> ゴミ等の可燃物は持ち帰り、整理整頓されているか？

