

【ごみ焼却施設における焼却灰等の放射能濃度測定結果について(5月分)】

すべての測定値で、国が示す暫定基準値8.000Bq/kg以下の値でした。

- ・測定機関 東邦化研株式会社
- ・測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成23年12月 環境省）
- ・測定器名 ゲルマニウム半導体検出器

焼却灰等の放射能濃度測定結果

単位:Bq/kg

施設名	検体	採取日	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	セシウム 合計
西部環境 センター	焼却灰	5月13日	不検出 (15)	不検出 (20)	54	54
	固化灰	5月13日	不検出 (16)	65	190	255
	溶融スラグ	5月13日	不検出 (7.8)	不検出 (11)	不検出 (12)	不検出
東部環境 センター	焼却灰	5月13日	不検出 (9.1)	16	24	40
	飛灰	5月13日	不検出 (27)	140	310	450
クリーンセンター大崎 第一工場	焼却灰	5月13日	不検出 (15)	不検出 (30)	36	36
	飛灰	5月13日	不検出 (35)	89	320	409
クリーンセンター大崎 第二工場	焼却灰	5月13日	不検出 (14)	不検出 (15)	30	30
	固化灰	5月13日	不検出 (16)	47	120	167
岩槻環境 センター	焼却灰	5月13日	不検出 (15)	32	95	127
	固化灰	5月13日	不検出 (16)	67	180	247

※「不検出」とは、検出限界値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

- 焼却灰:燃やしたごみの燃えがら
- 飛灰:ろ過式集じん器等で捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)
- 固化灰:飛灰を薬剤処理し、固化したもの
- 溶融スラグ:焼却灰を高温で溶融した後、水で冷却したガラス質のもの

【ごみ焼却施設における空間放射線量測定結果について(5月分)】

- ・測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成23年12月 環境省）
- ・測定器名 Csl(Tl)シンチレーション検出器
- ・測定箇所 ごみ焼却施設の敷地境界の東西南北及びバックグラウンド

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

施設名	測定日	測定高	敷地境界				バックグラウンド
			東	西	南	北	
西部環境センター	5月13日	1m	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
東部環境センター	5月13日	1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08
クリーンセンター大崎	5月13日	1m	0.05	0.07	0.06	0.09	0.05
岩槻環境センター	5月13日	1m	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06

※バックグラウンド: 焼却設備から十分離れた敷地境界