

入札説明書・案件内容に対する質問内容および回答内容

調達案件番号 010001001020190427

調達案件名称 (特定調達)東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000006

題名 質疑応答書

質問事項

質問事項

1. 「流入施設工 - 管きょ工 泥濃式推進」につきまして急曲線推進により余掘量が増加し、汚泥処分量が増加した場合は設計変更の協議対象となりますでしょうか。

→受注者と協議するものとします。

2. 「第 31 号 内訳書-中間杭打込工」において、根固め用固化材に「1:3 モルタル」にて設計されておりますが、プラント設備およびグラウトホースの規格により「セメントミルク」を使用するのが適切と考えております。仕様変更は、協議対象となりますでしょうか。

→受注者と協議するものとします。

3. 「追加特記仕様書その2-第5章 立坑工-第8条 立坑工」において、「市道内で築造する立坑での作業は、全て昼間作業とし夜間は車線開放とすること」と記載がございますが、昼間作業時は「片側交互通行」、「全面通行止め」等の車線規制は行ってよいものだと考えて宜しいでしょうか。また、立坑工等の築造に係る資機材および仮設材は、日々の設置・撤去と考えて宜しいでしょうか。

→受注者協議及び警察協議を踏まえて方針決定いたします。

4. 「追加特記仕様書その3-第3章 電機設備-3-5. 通報装置」において、「通報装置（盤内収納）」「中央監視装置、WEB サーバ機能増設」がございますが、他社製品と互換性の確認の為、既設監視装置等のメーカーをご教示願います。

→契約後に受注者へ資料提供します。

5. 「第8号 内訳書-改良土購入費」において、発生土運搬工に「10t 積級」と記載がございますが、「数量総括表」では「4t」と記載がございます。「10t 積級」と考えて宜しいでしょうか。

→10t 積級で積算しております。

6. 「第0033号内訳書 作業構台」において、覆工受桁・桁受材が賃料で計上されております。またスクラップで193.775tとあります。覆工受桁・桁受材は賃料ではなく、購入ではないでしょうか？

→賃料を購入に置換えて積算してください。