

## 入札説明書・案件内容に対する質問内容および回答内容

調達案件番号 010001001020190427

調達案件名称 (特定調達)東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000008

題名 質問書

質問事項

No	質問内容
1	<p>追加特記仕様書その2 第5章 立坑工に記述がありますが、【夜間は車線開放する】とありますが、立坑箇所が車道となっています。解放するための工法・仕様の指定等についてご教授ください。</p> <p>→受注者協議及び警察協議を踏まえて方針決定いたします。</p>
2	<p>鋼矢板、連続地中壁、山留支保工といった仮設計画は指定仮設でしょうか。それとも任意の変更は可能でしょうか。</p> <p>→仮設計画は、任意仮設です。変更の際は協議を行います。</p>
3	<p>雨水貯留地 プレキャストブロック構造について、現在計画の貯留量が確保できれば、協議によるプレキャストブロックの任意の変更は可能でしょうか。</p> <p>→施工条件及び経済性を考慮し本工事の設計なっておりますが、受注者からご質問の内容の提案があれば協議するものとします。</p>

4	<p>交通誘導員について、交通誘導員 B : 2549 人とありますが、具体的な配置状況についてご教示ください。</p> <p>→公園内作業及び市道内作業それぞれ 3 人/日を見込んでおりますが、配置箇所については受注者と協議いたします。</p>
5	<p>追加分記仕様書その 1 第 5 条に土壌汚染処理の備考欄に記述がある【セメント等の原材料として再資源化】とありますが、関係法令等に基づいた処理方法であれば他の処理方法で問題ないでしょうか。</p> <p>→受注者と協議するものとします。</p>